

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»
О.С. Мезенцева
(«23» ноября 2022 года)



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 6

Республика Коми, г. Ухта

(наименование территориального образования субъекта РФ)

«23» ноября 2022 года

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение культуры

1.2. Адрес объекта: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: _____ этажа, _____ кв. м.

- часть здания: на 1 этаже, 221,1 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания: 1955 г., год последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» муниципального образования городского округа «Ухта» / МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 5 «Б»

1.8. Основание для пользования объектом: Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Ухта» «О распоряжении муниципальным имуществом» № 504, выдан 26.11.2019 г. На праве оперативного управления с 23.01.2020 г., свидетельство 11:20:0602020:502-1/059/2020-3.

1.9. Форма собственности : муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Муниципальное учреждение «Управление культуры» администрации муниципального образования городского округа «Ухта».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169314, Республика Коми, г. Ухта, переулок Чибьюский, д. 14, тел. (8216) 74-59-71. E-mail: kultura.uhta.priemnaya@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1 Сфера деятельности: культура

2.2 Виды оказываемых услуг: экскурсионно-лекционное обслуживание, проведение экскурсий по городу, экспозиционно-выставочная деятельность, проведение культурно-массовых мероприятий по направлению деятельности музея, консультативное обслуживание.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 30 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Нет

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусные маршруты №№ 9, 68, 11, 12, такси, личный транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: прямой путь от автобусной остановки до объекта по тротуару.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, пандус, в соответствии с СП 59.13330.2020.

3.3 Организация доступности ОСИ (форма обслуживания)*с учетом СП 59.13330.2020

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ДУ
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов полной доступности необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова у основания крыльца центрального входа на объект.
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»:

- разработан план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для МГН и инвалидов объекта и предоставляемых услуг («Дорожная карта ОСИ»);
- утвержден порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
- организовано оказание ситуационной помощи на объекте.
- информация об оказываемых на объекте услугах и порядок оказания услуг для МГН размещена на официальном сайте учреждения.

3.5.1. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

- Территория, прилегающая к зданию: разместить план размещения объекта на территории; оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения к ОСИ;
- Вход в здание: необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
- Пути движения внутри здания: оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
- Зона оказания услуг: организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
- Место приложения труда: отсутствует.
- Жилые помещения: отсутствуют.
- Санитарно-гигиенические помещения: провести работы по установлению тревожной кнопки и размещению необходимой информации на простом доступном языке.
- Система информации на объекте: организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3.5.2. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата:

- Территория, прилегающая к зданию: разместить план размещения объекта на территории; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути движения к ОСИ;
- Вход в здание: необходимо установить антискользящее покрытие на ступенях и верхней площадке крыльца; демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м) на входной двери или приобрести перекатной пандус.
- Пути движения внутри здания: установить нормативные поручни внутри помещений (коридор, фойе) вдоль стен в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2017; оборудовать места отдыха и ожидания получения услуги.
- Зона оказания услуг: приобрести специальное оборудование (кресло-каталка); организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
- Место приложения труда: рабочее место следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.
- Жилые помещения: отсутствуют.
- Санитарно-гигиенические помещения: провести работы по установлению тревожной кнопки.
- Система информации на объекте: организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3.5.3. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

- Территория, прилегающая к зданию: разместить план размещения объекта на территории; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути движения к ОСИ;

- Вход в здание: организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
- Пути движения внутри здания: оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения, разместить информацию и сигнализацию об опасности; необходимо оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами.
- Зона оказания услуг: организовать альтернативную форму обслуживания (предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика); организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
- Место приложения труда: рабочее место следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.
- Жилые помещения: отсутствуют.
- Санитарно-гигиенические помещения: провести работы по установлению тревожной кнопки.
- Система информации на объекте: организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке; разместить информацию и сигнализацию об опасности.

3.5.4. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

- Территория, прилегающая к зданию: разместить план размещения объекта на территории; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути движения к ОСИ;
- Вход в здание: установить поручни на существующем пандусе в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 и СА 5.13330.2020; демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м) на входной двери или приобрести перекатной пандус.
- Пути движения внутри здания: оборудовать места отдыха и ожидания получения услуги.
- Зона оказания услуг: организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
- Место приложения труда: рабочее место следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.
- Жилые помещения: отсутствуют.
- Санитарно-гигиенические помещения: провести работы по установлению тревожной кнопки. Установить зеркало в полный рост на свободной стене.
- Система информации на объекте: организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3.5.5. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

- Территория, прилегающая к зданию: разместить план размещения объекта на территории; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути движения к ОСИ; вся информация должна дублироваться рельефно-точечным шрифтом Брайля.
- Вход в здание: на проступях краевых ступеней лестничного марша необходимо нанести противоскользкие полосы, контрастные с поверхностью ступени, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м, с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- Пути движения внутри здания: оборудовать места отдыха и ожидания получения услуги; тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте; выделить место для собаки поводыря; разместить информационные тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входами во внутренние помещения, с указанием назначения помещения.
- Зона оказания услуг: организовать на объекте оказание ситуационной помощи; приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами.
- Место приложения труда: рабочее место следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.
- Жилые помещения: отсутствуют.
- Санитарно-гигиенические помещения: провести работы по установлению тревожной кнопки; разместить информационные тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в помещение, с указанием назначения помещения.

- Система информации на объекте: разместить информационные тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входами во внутренние помещения, с указанием назначения помещения.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организация мероприятий, ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Организация мероприятий, ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация мероприятий, ТСП
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Организация мероприятий, ТСП
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организация мероприятий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация мероприятий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация мероприятий, ТСП
	Все зоны и участки	Организация мероприятий, ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется):

4.4.1. согласование на Комиссии в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН – *не требуется.*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в случае изменений фасада, крыльца и других наружных элементов здания) – *требуется.* С Управлением Республики Коми по охране объектов культурного наследия.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – *не требуется;*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): в случае изменений фасада, крыльца и других наружных элементов здания – *требуется.* (с администрацией МОГО «Ухта»).

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: - *требуется.* Ухтинская городская организация Коми Республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

4.4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» ноября 2022 года.

2. Акта обследования объекта: от «23» ноября 2022 года

3. Решение Комиссии (рабочей группы (см. акт обследования) МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» от «23» ноября 2022 г.